

ift Rosenheim GmbH  
Brandschutzzentrum Nürnberg  
Tillystraße 2 ♦ 90431 Nürnberg

HEKIM YAPI END.SAN.VE TIC.A.S.  
Guzelyali Mah. E-5  
Frau Ozge Kilicoglu  
Karayolu Uzeri  
  
34903 Pendik Istanbul  
Türkei

ift Rosenheim GmbH  
Brandschutzzentrum Nürnberg  
  
Telefon: 08031-261-24 105 Telefax: 08031-261-24900  
Kurzzeichen: weh Email: weimeir@ift-rosenheim.de  
Datum: 07. Januar 2008

### Prüfung und Klassifizierung von Faserzementplatten der Fa. Hekim Yapi

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Frau Ozge Kilicoglu von der Fa. Hekim Yapi A.S. hat uns gebeten, Ihnen Proben des geprüften Materials zuzusenden.  
Anbei erhalten Sie die Prüfergebnisse über die durchgeföhrten Prüfungen. Der Prüf- und Klassifizierungsbericht kann aufgrund personeller Engpässen erst im Neuen Jahr erstellt werden.

Produkt: graue Faserzementplatte mit geschliffener Oberfläche des Herstellers Hekim Yapi  
Dicke der Platte: 7,9 mm  
Flächengewicht 11,80 kg/m<sup>2</sup>, Rohdichte: 1495,10 kg/m<sup>3</sup>

Prüfort: Prüfinstitut Hoch, notified body no. 1508

Prüfungen: Nichtbrennbarkeitsofen gemäß EN ISO 1182  
Ergebnis:  $\Delta T = 6^{\circ}\text{C}$ ,  $\Delta m = 14\%$ ,  $t_f = 0 \text{ sec.}$   
  
Verbrennungswärme gemäß EN ISO 1716  
Ergebnis: Mittelwert PCS = 0,9 MJ /kg

Die Prüfungen werden im Prüf- und im Klassifizierungsbericht mit der Nummer 261 34423 dokumentiert.

**Klassifizierung:** Aufgrund der Ergebnisse wird der Bausstoff gemäß **EN 13501-1 der Brandklasse A1** zugeordnet werden.

Mit besten Grüßen  
ift Rosenheim



i. A. Hermann Weimeir, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Brandschutzzentrum

Anlage: 2 Stück Faserzementplatte (ca. 190 mm x 145 mm)